


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата



#### Примечания

- 1 Суммарная длина кабелей, соединяющих ПЭВМ и газоанализаторы, не должна превышать 250 м.
- 2 Количество газоанализаторов, соединенных по данным схемам, не должно превышать 16 шт.
- 3 Для повышения помехоустойчивости сети необходимо включить между выходами А и В резистор сопротивлением 120 Ом возле каждого газоанализатора.

Рисунок 2.1 – Датчики-газоанализаторы ДАК. Схема электрическая соединений в сеть сбора информации до 16 газоанализаторов во взрывобезопасном помещении

ИБЯЛ.418414.071 РЭ

Лист  
41

Копировал

Формат А4