

ЗАКАЗАТЬ: СГС-902



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "Электронстандарт-прибор"



И.И. Лукица
02 января 2006 г.

**СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ
СГС-902**

Руководство по эксплуатации
ЖСКФ.411711.004 РЭ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
	 02.01.2006			

Оглавление

1.	НАЗНАЧЕНИЕ.....	3
2.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
3.	СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	7
4.	УСТРОЙСТВО И РАБОТА СИГНАЛИЗАТОРА	7
5.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	7
6.	ПОРЯДОК РАБОТЫ	8
7.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
8.	ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	8
9.	ПОВЕРКА	9
10.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	9
11.	МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ	9
12.	СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.....	10
13.	ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРСОНАЛУ	10
14.	ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.....	10
	Параметры протокола обмена по RS-485	11
	Лист регистрации изменений	13

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата						
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.411711.004 РЭ					Лист
										2

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Сигнализаторы загазованности взрывозащищенные СГС-902 (в дальнейшем – сигнализаторы), предназначены для измерения довзрывоопасных концентраций горючих газов и паров (метан, пропан, бутан, ацетилен, ацетон) и массовой концентрации вредных газов (оксид углерода, сероводород, диоксид серы, диоксид азота) в воздухе и выдачи сигнализации о превышении установленных значений.

Область применения сигнализаторов – контроль воздуха рабочей зоны во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно [Ех-маркировке](#) и [ГОСТ ИЕС 60079-14-2013](#).

Сигнализаторы состоят из устройства порогового УПЭС-902, датчиков газовых термокаталитических ДГТ-902, электрохимических ДГЭ-902 и блока питания БП-902. Датчики термокаталитические ДГТ выпускаются для контроля концентрации горючих газов (метан, пропан, бутан, ацетилен, ацетон). Датчики электрохимические ДГЭ выпускаются для контроля концентрации токсичных газов (оксид углерода, диоксид азота, сероводород, диоксид серы). Способ отбора пробы – диффузионный.

Сигнализаторы предназначены для эксплуатации при температуре от минус 40 до 50 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 95% при температуре 35 °С.

Питание сигнализаторов осуществляется от сети переменного тока напряжением (220^{+10}_{-15}) В частотой (50 ± 1) Гц.

Датчики ДГТ-902 и ДГЭ-902 выпускаются со встроенной сигнализацией и без нее. Сигнализаторы СГС-902, содержащие датчики ДГТ-902 и ДГЭ-902 со встроенной сигнализацией могут поставляться без устройства порогового УПЭС-902 и блока питания БП-902.

Датчики подключаются ко входу устройства порогового УПЭС-902, измеряющего унифицированный сигнал в виде постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА.

Датчики имеют взрывозащищенное исполнение с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и «взрывозащищенная оболочка» по ГОСТ IEC 60079-1-2011 с маркировкой взрывозащиты 1Ex d ib IIB T6 Gb X для ДГТ-902 и 1Ex ib IIB T6 Gb X для ДГЭ-902 по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Датчики подключаются к пороговому устройству УПЭС-902 с маркировкой взрывозащиты [Ex ib Gb] IIB по ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) вне взрывоопасной зоны через барьеры искробезопасности, встроенные в УПЭС-902.

Знак **X**, стоящий после Ех-маркировки, означает, что при эксплуатации ДГТ-902, ДГЭ-902 необходимо соблюдать следующие условия:

- температура окружающей среды определяется применяемыми Ех-компонентами (сенсорами, датчиками, чувствительными элементами), но не выходящие за пределы диапазона от минус 40 до 50 °С;

- допускается применение Ex-компонентов (сенсоров, датчиков, чувствительных элементов) при наличии действующих сертификатов соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 с соответствующими областями применения, характеристиками и параметрами безопасности.

Степень защиты от воздействия пыли и влаги по ГОСТ 14254-2015:

- для датчиков ДГТ-902, ДГЭ-902 – IP54;

- для порогового устройства УПЭС-902, блока питания БП-902 – IP20.

Диапазоны измерений довзрывоопасных концентраций горючих газов, массовой концентрации вредных газов и пределы допускаемой основной погрешности приведены в таблицах 1 и 2.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.411711.004 РЭ	Лист

Таблица 1 Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности сигнализаторов с датчиками ДГЭ-902

Тип датчика	Определяемый компонент	Диапазон измерений определяемого компонента			Пределы допускаемой основной погрешности	
		объемной доли	довзрывоопасных концентраций, % НКПР	массовой концентрации, мг/м ³	абсолютной	относительной
ДГЭ-902- оксид углерода	CO	(0 ÷ 17) млн ⁻¹ (17 ÷ 103) млн ⁻¹	-	0 ÷ 20 20 ÷ 120	± 4 мг/м ³ -	- ± 20 %
ДГЭ-902-сероводород	H ₂ S	(0 ÷ 7) млн ⁻¹ (7 ÷ 32) млн ⁻¹	-	0 ÷ 10 10 ÷ 50	± 2 мг/м ³ -	- ± 20 %
ДГЭ-902-диоксид серы	SO ₂	(0 ÷ 3,8) млн ⁻¹ (3,8 ÷ 18,8) млн ⁻¹	-	0 ÷ 10 10 ÷ 50	± 2 мг/м ³ -	- ± 20 %
ДГЭ-902-диоксид азота	NO ₂	(0 ÷ 1) млн ⁻¹ (1 ÷ 10,5) млн ⁻¹	-	0 ÷ 2 2 ÷ 20	± 0,4 мг/м ³ -	- ± 20 %
Примечания: 1) В нормальных условиях эксплуатации. 2) Пересчет значений содержания определяемого компонента, выраженных в единицах массовой концентрации, мг/м ³ , в единицы объемной доли, млн ⁻¹ , выполнен согласно ГОСТ 12.1.005-88 для условий 20 °С и 760 мм рт. ст.						

Таблица 2 Диапазоны измерений и пределы допускаемой основной погрешности сигнализаторов с датчиками ДГТ-902

Тип датчика	Определяемый компонент	Диапазон измерений определяемого компонента			Пределы допускаемой основной погрешности	
		объемной доли	довзрывоопасных концентраций, %НКПР	массовой концентрации, мг/м ³	допускаемой основной абсолютной погрешности	допускаемой абсолютной погрешности3)
ДГТ-902-метан	CH ₄	(0 ÷ 2,2) %	0 ÷ 50	-	±5 % НКПР	±18 % НКПР
ДГТ-902-пропан	C ₃ H ₈	(0 ÷ 0,85) %	0 ÷ 50	-	±5 % НКПР	±18 % НКПР
ДГТ-902-бутан	n-C ₄ H ₁₀	(0 ÷ 0,7) %	0 ÷ 50	-	±5 % НКПР	±18 % НКПР
ДГТ-902-ацетилен	C ₂ H ₂	(0 ÷ 1,15) %	0 ÷ 50	-	±5 % НКПР	±18 % НКПР
ДГТ-902-ацетон	(CH ₃) ₂ CO	(0 ÷ 1,25) %	0 ÷ 50	-	±5 % НКПР	±18 % НКПР
Примечания: 1) Диапазон показаний для всех измерительных каналов с датчиками ДГТ-902 от 0 до 100 % НКПР. 2) В нормальных условиях эксплуатации для газовых сред, содержащих только один определяемый компонент. 3) В рабочих условиях эксплуатации для газовых сред, содержащих только один определяемый компонент. 4) Значения НКПР в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011.						

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Ив. № подл.	Взамен инв. №	Ив. № дубл.	Подпись и дата	

Таблица 3 – Диапазоны измерений и пределы допускаемой погрешности сигнализаторов, предназначенных для контроля предельно допускаемой концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны (в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ № 1034н от 09.09.11 г.)

Определяемый компонент	Диапазон измерений массовой концентрации., мг/м ³	Пределы допускаемой погрешности ¹⁾	
		абсолютной	относительной
Оксид углерода (CO)	от 0 до 20 включ. св. 20 до 120	±5 мг/м ³ -	- ±25 %
Сероводород (H ₂ S)	от 0 до 10 включ. св. 10 до 50	±2,5 мг/м ³ -	- ±25 %
Диоксид серы (SO ₂)	от 0 до 10 включ. св. 10 до 50	±2,5 мг/м ³ -	- ±25 %
Диоксид азота (NO ₂)	от 0 до 2 включ. св. 2 до 20	± 0,5 мг/м ³ -	- ± 25 %

1) Значения погрешности установлены для следующих условиях эксплуатации:

- температура окружающей среды от 10 до 30 °С;
- относительная влажность от 30 до 80 %;
- атмосферное давление от 97,3 до 105,3 кПа;
- сопутствующие компоненты (перечень согласно таблице 2) не более 0,5·ПДК.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Габаритные размеры и масса составных частей сигнализаторов соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2

Условное обозначение составной части сигнализатора	Габаритные размеры , мм, не более			Масса, кг
	длина	ширина	высота	
ДГТ-902, ДГЭ-902	65	145	35	0,2
УПЭС-902	180	155	40	0,5
БП-902	115	90	80	0,8

2.2 Диапазоны и предел допускаемой основной погрешности измерений дозврывоопасных концентраций горючих газов и массовой концентрации вредных газов соответствуют значениям, указанным в таблице 1.

2.3 Номинальные функции преобразования:

- датчиков ДГТ

$$I_{\text{ном}} = 16 C_x / C_{\text{max}} + 4, \quad (1)$$

где $I_{\text{ном}}$ – выходной ток, мА;

C_x – значение дозврывоопасной концентрации определяемого компонента на входе датчика, % НКПР;

C_{max} – максимальное значение дозврывоопасной концентрации определяемого компонента, % НКПР, соответствующее выходному току 20 мА;

- датчиков ДГЭ

$$I_{\text{ном}} = K C_x + 4, \quad (2)$$

где C_x – значение определяемого компонента, мг/м³;

K – чувствительность датчика, мА · м³/мг

$$K = 16 / C_{\text{max}}, \quad (3)$$

где C_{max} – максимальное значение определяемого компонента, мг/м³, соответствующее выходному току 20 мА.

Подпись и дата	Таблица 2					
	Условное обозначение составной части сигнализатора		Габаритные размеры , мм, не более			Масса, кг
			длина	ширина	высота	
	ДГТ-902, ДГЭ-902		65	145	35	0,2
	УПЭС-902		180	155	40	0,5
БП-902		115	90	80	0,8	
Инв. № дубл.	2.2 Диапазоны и предел допускаемой основной погрешности измерений дозврыво- опасных концентраций горючих газов и массовой концентрации вредных газов соответ- ствуют значениям, указанным в таблице 1.					
	2.3 Номинальные функции преобразования: - датчиков ДГТ					
Взамен инв.№	$I_{ном} = 16 C_x / C_{max} + 4, \tag{1}$					
	где $I_{ном}$ – выходной ток, мА; C_x – значение дозврывоопасной концентрации определяемого компонента на входе датчика, % НКПР; C_{max} – максимальное значение дозврывоопасной концентрации определяемого ком- понента, % НКПР, соответствующее выходному току 20 мА;					
Подпись и дата	- датчиков ДГЭ					
	$I_{ном} = K C_x + 4, \tag{2}$					
Инв. № подл.	где C_x – значение определяемого компонента, мг/м ³ ; K – чувствительность датчика, мА · м ³ /мг					
	$K = 16 / C_{max}, \tag{3}$					
где C_{max} – максимальное значение определяемого компонента, мг/м ³ , соответствующее выходному току 20 мА.						
Инв. № подл.						
	Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	
ЖСКФ.411711.004 РЭ					Лист	
					5	

2.4 Предел допускаемой вариации выходного сигнала датчиков не более 0,5 основной погрешности.

2.5 Предел допускаемого изменения выходного сигнала датчиков за 8 ч не более 0,5 основной погрешности.

2.6 Максимальная допускаемая дополнительная погрешность датчиков от изменения температуры окружающей среды в диапазоне от минус 40 до 50 °С на каждые 10 °С не более 0,5 основной погрешности.

2.7 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания порогового устройства УПЭС-902 и пороговых устройств ДГТ-902, ДГЭ-902 со встроенной сигнализацией, не превышает 0,2 основной погрешности сигнализатора.

2.8 Изменение погрешности срабатывания пороговых устройств за 8 ч не превышает 0,5 предела допускаемой основной погрешности срабатывания порогового устройства.

2.9 Сигнализаторы и датчики со встроенной сигнализацией* обеспечивают световую и звуковую сигнализацию, выдачу управляющего сигнала в виде замыкания «сухих» контактов реле при достижении концентрации определяемых компонентов фиксированных значений порогов сигнализации, указанных ниже:

а) *предупредительная сигнализация:*

- для горючих газов, % НКПР – 20;
- для оксида углерода, мг/м³ – 20 (ПДК);
- для сероводорода, мг/м³ – 10 (ПДК);
- для диоксида серы, мг/м³ – 10 (ПДК);
- для диоксида азота, мг/м³ – 2 (ПДК);

Звуковой сигнал – прерывистый.

Световой сигнал – прерывистый.

б) *аварийная сигнализация:*

- для горючих газов, % НКПР – 40;
- для оксида углерода, мг/м³ – 100 (5 ПДК);
- для сероводорода, мг/м³ – 45 (4,5 ПДК);
- для диоксида серы, мг/м³ – 50 (5 ПДК);
- для диоксида азота, мг/м³ – 20 (10 ПДК).

Звуковой сигнал – непрерывный.

Световой сигнал – непрерывный.

*Датчики со встроенной сигнализацией обеспечивают только звуковую и световую сигнализацию при превышении второго порога (*аварийная сигнализация*).

2.10 Номинальное время срабатывания сигнализации не более:

- 15 с для термокаталитических датчиков;
- 60 с для электрохимических датчиков.

2.11 Время прогрева датчиков не более 10 мин.

2.12 Мощность, потребляемая сигнализаторами, не превышает 10 ВА в дежурном режиме;

2.13 Датчики обеспечивают возможность подстройки нуля и чувствительности.

2.14 Сигнализаторы прочны к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до 50 °С, соответствующей условиям транспортирования.

2.15 Сигнализаторы устойчивы и прочны к воздействию повышенной влажности окружающего воздуха 95% при температуре 35 °С, соответствующей условиям эксплуатации и транспортирования.

2.16 Сигнализаторы устойчивы к воздействию синусоидальной вибрации по группе L1 ГОСТ 12997-84, соответствующей условиям эксплуатации.

2.17 Сигнализаторы прочны к воздействию синусоидальной вибрации по группе F3 ГОСТ 12997-84, соответствующей условиям транспортирования.

2.18 Сигнализаторы имеют возможность подключения к стандартным каналам связи RS-232 и RS-485.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЖСКФ.411711.004 РЭ					Лист
										6
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата						

2.19 Надежность

2.19.1 Средняя наработка на отказ То не менее 30 000 ч.

2.19.2 Средний срок службы не менее 10 лет.

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Комплект поставки сигнализаторов соответствует указанному ниже:

- а) сигнализатор СГС-902 – 1 шт.;
- б) руководство по эксплуатации ЖСКФ.411711.004 РЭ – не менее 1 экз. на партию;
- в) паспорт ЖСКФ. 411711.004 ПС – 1 экз.;
- г) методика поверки МП 242 –XXXX-XXXX "Сигнализаторы загазованности взрывозащищенные СГС-902. Методика поверки" – 1 экз.;
- д) комплект принадлежностей – 1 комплект
- е) комплект разрешительных документов – 1 экз.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СИГНАЛИЗАТОРА

Принцип действия сигнализатора основан на преобразовании концентрации определяемого компонента с помощью датчиков ДГТ-902 и ДГЭ-902 в унифицированный сигнал в виде постоянного тока, изменяющегося в диапазоне от 4 до 20 мА, измерении этого сигнала и сравнения результатов измерения с уставками для каждого компонента в обоих каналах.

Датчики ДГТ-902 и ДГЭ-902 имеют два варианта исполнения:

- а) со встроенным пороговым устройством, настроенным на второй (аварийный) порог срабатывания, со звуковой и световой сигнализацией;
- б) без встроенного порогового устройства.

На лицевой стороне датчиков располагаются светодиод зеленого свечения с надписью «ВКЛ», а также светодиод красного свечения с надписью «ГАЗ», предупреждающий о превышении второго порога сигнализации. Кроме того, имеются отверстия для регулировок с надписями: «ЧУВСТ», «НОЛЬ», «ПОРОГ». Регулировки осуществляются по необходимости во время технического обслуживания.

На боковой стороне датчиков располагаются клеммные соединители для подключения к устройству пороговому УПЭС-902 с надписями на корпусе «+ | ⊥ | С».

Принцип действия двухканального порогового устройства УПЭС-902 основан на преобразовании входного унифицированного сигнала с выхода датчиков в напряжение с последующим кодированием и сравнении с заданными уставками (порогами сигнализации), осуществляемыми контроллером.

На лицевой стороне порогового устройства расположены по пять светодиодов для каждого канала: зеленого свечения «ВКЛ», два красного свечения превышения порогов «1 порог», «2 порог», желтого свечения «Обрыв», красного свечения «Перегрузка».

На боковых сторонах порогового устройства расположены клеммные соединители для подключения датчиков «Д I кан», «Д II кан», питания «+15 В», персонального компьютера «РС», выходов «сухих» контактов реле для каналов «I кан», «II кан» и информации об отказе преобразователя «ОТКАЗ».

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5.1 Перед монтажом сигнализатора производится внешний осмотр. При этом необходимо обратить внимание на:

- а) отсутствие повреждений корпусов датчиков и порогового устройства;
- б) наличие и сохранность пломб.

Соединение датчиков ДГТ-902, ДГЭ-902 с устройством пороговым УПЭС-902 выполнить трехпроводным экранированным кабелем, например, РПШЭЗ×1,5 ТУ 16-505.670-74.

По окончании монтажа должны быть проверены:

- сопротивление изоляции, которое должно быть не менее 0,5 МОм;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЖСКФ.411711.004 РЭ	Лист
						7
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		

- сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 4 Ом.

5.2 Подготовка сигнализатора к работе заключается в выполнении процедуры тестирования при включении. Включение сигнализатора осуществляется путем соединения вилки блока питания БП-902 с сетевой розеткой напряжением 220 В переменного тока частотой 50 Гц. При этом должны засветиться зеленые светодиоды «ВКЛ» на датчиках и пороговом устройстве, а светодиоды «1 порог», «2 порог», «ОБРЫВ», «ПЕРЕГРУЗКА» загораются в мигающем режиме с частотой (1 – 2) Гц в течение ~ 10 с и звучит зуммер. По истечении 10 с мигание светодиодов прекращается, светодиоды «1 порог», «2 порог», «ОБРЫВ», «ПЕРЕГРУЗКА» гаснут, звучание зуммера прекращается. Сигнализатор готов к работе.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ

В процессе работы сигнализатор реагирует на уровень загазованности контролируемой территории в автоматическом режиме. Это справедливо и для датчиков ДГТ-902, ДГЭ-902 со встроенной сигнализацией, и для сигнализатора в целом, включая пороговое устройство УПЭС-902. Сигнализацию можно прервать путем нажатия кнопки «СБРОС». Однако после этого сигнализация возобновится, если значение концентрации определяемого компонента не снизится ниже допустимого уровня.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сигнализатор предназначен для длительной непрерывной работы и требует в процессе эксплуатации периодической проверки функционирования. Функционирование сигнализатора проверяется путем запуска программы тестирования при выключении и последующем включении питания и контроля выполнения функций по п. 5.2.

В датчиках предусмотрена возможность подстройки нуля и чувствительности во время проведения регламентных работ или при необходимости.

Собирают схему, приведенную на рисунке Б.1 Методики поверки

Устанавливают на газочувствительный сенсор датчика калибровочную камеру, соединяют один из штуцеров калибровочной камеры шлангом с баллоном с синтетическим воздухом через ротаметр и устанавливают расход воздуха (0,15±0,01) л/мин.

Переменным резистором «НОЛЬ» устанавливают выходной ток прибора (4,00±0,01)мА.

Подают вместо синтетического воздуха соответственно типу датчика смесь 2 или 3 из таблицы А.1 Методики поверки

Выходной ток датчиков рассчитывается согласно п.2.3.

Переменным резистором «ЧУВСТ» устанавливают выходной ток прибора согласно расчетному.

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 3

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Светодиод «ОБРЫВ» засвечен непрерывно.	Обрыв связи между датчиком и пороговым устройством. Неисправен датчик.	Восстановит линию связи. Заменить датчик.
Светодиод сигнализации не засвечивается при срабатывании звуковой сигнализации и соответствующего реле.	Неисправен светодиод.	Заменить светодиод.
Порог превышен, но внешние устройства не включают	Неисправно соответствующее пороговое реле.	Заменить реле. Восстановить линию связи.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изн.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.411711.004 РЭ	Лист
						8

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
ются.	Повреждена внешняя линия связи.	
Светодиод «ВКЛ» на датчике не засвечивается, хотя соответствующий канал включен.	Неисправен датчик. Обрыв линии связи.	Заменить датчик. Восстановить линию связи.

9. ПОВЕРКА

Поверка сигнализаторов проводится в соответствии с методикой поверки, входящей в комплект поставки.

Межповерочный интервал – 1 год.

10. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1 Сигнализаторы, упакованные в соответствии с ТУ, могут транспортироваться на любое расстояние, любым видом транспорта в условиях транспортирования согласно группе 3 по ГОСТ 15150-69.

При транспортировании должна быть обеспечена защита транспортной тары с упакованными сигнализаторами от атмосферных осадков.

При транспортировании самолетом сигнализаторы должны быть размещены в отапливаемых герметизированных отсеках. Расстановка и крепление груза в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение груза при транспортировании. Смещение груза при транспортировании не допускается.

10.2 Железнодорожные вагоны, контейнеры, кузова автомобилей, используемые для перевозки сигнализаторов, не должны иметь следов перевозки цемента, угля, химикатов и т.д.

10.3 Сигнализаторы, упакованные в соответствии с ТУ, в течение гарантийного срока хранения должны храниться в условиях согласно группе 3 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей.

11. МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка содержит:

11.1 Маркировка пороговых устройств УПЭС-902 содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение сигнализатора СГС-902;
- знак утверждения типа средств измерения;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата;
- Ex-маркировка [Ex ib Gb] ИВ;
- специальный знак взрывобезопасности;
- искробезопасные параметры $U_o=13$ В, $I_o=0.13$ А, $C_o=6.2$ мкФ, $L_o=1.5$ мГн;
- диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации от минус 40 до 50 °С;
- заводской номер;
- год выпуска.

11.2 Маркировка датчиков содержит:

- условное обозначение ДГТ-902 или ДГЭ-902;
- название и химическую формулу определяемого компонента;
- знак утверждения типа средства измерения;
- наименование органа по сертификации и номер сертификата;
- Ex-маркировка 1Ex d ib ИВ Т6 Gb X для ДГТ-902 и 1Ex ib ИВ Т6 Gb X для ДГЭ-902;
- специальный знак взрывобезопасности;
- искробезопасные параметры $U_i=13$ В, $I_i=0.13$ А, $C_i=5.8$ мкФ, $L_i=0.5$ мГн;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	ЖСКФ.411711.004 РЭ	Лист				
						9				
						Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

- з) диапазон температуры окружающей среды при эксплуатации от минус 40 до 50 °С;
и) заводской номер;
к) год выпуска

11.3 Маркировка нанесена печатью под пленкой. Качество маркировки обеспечивает сохранность ее в течение срока службы устройств.

11.4 Маркировка транспортной тары должна производиться по ГОСТ 14192 и чертежам предприятия-изготовителя. Маркировка должна наноситься несмываемой краской непосредственно на тару окраской по трафарету или методом штемпелевания. На транспортной таре должны быть нанесены основные и дополнительные надписи по ГОСТ 14192 и манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно», «Беречь от влаги».

11.5 Пломбирование изделий производится на предприятии-изготовителе.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа сигнализатора в период гарантийного срока потребитель должен направить в адрес изготовителя дефектный сигнализатор и письменное извещение со следующими данными: исполнение сигнализатора, заводской номер, дата выпуска, характер дефекта.

Сведения о предъявленных рекламациях следует регистрировать в таблице 6.

Таблица 4

Дата	Кол-во часов работы с начала эксплуатации до возникновения неисправности	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации	Меры, принятые к рекламации	Примечание

13. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

К работе с сигнализатором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, а также документы установленного образца Госгортехнадзора.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14.1 Изготовитель АО «Электронстандарт-прибор» гарантирует соответствие сигнализаторов требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода сигнализатора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента его изготовления.

14.3 Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления сигнализатора.

Почтовый адрес изготовителя: 188301, г. Гатчина Ленинградской области, ул. 120-й Гатчинской дивизии.

Юридический адрес: 192238, г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.40 корп. 2, литер А, пом. 1-Н, оф. 22.

14.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части сигнализаторов, либо весь сигнализатор.

14.5 По истечении гарантийного срока ремонт сигнализаторов производить, руководствуясь разделом «Возможные неисправности и способы их устранения» руководства по эксплуатации ЖСКФ.411711.004 РЭ.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	13. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ					
					К работе с сигнализатором допускаются лица, изучившие настоящее РЭ, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III, а также документы установленного образца Госгортехнадзора.					
					14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
					14.1 Изготовитель АО «Электронстандарт-прибор» гарантирует соответствие сигнализаторов требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.					
					14.2 Гарантийный срок эксплуатации устанавливается 12 месяцев со дня ввода сигнализатора в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента его изготовления.					
Изн. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата	14.3 Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления сигнализатора.					
					Почтовый адрес изготовителя: 188301, г. Гатчина Ленинградской области, ул. 120-й Гатчинской дивизии.					
					Юридический адрес: 192238, г. Санкт-Петербург, пр. Славы д.40 корп. 2, литер А, пом. 1-Н, оф. 22.					
					14.4 Предприятие-изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты или заменять вышедшие из строя части сигнализаторов, либо весь сигнализатор.					
					14.5 По истечении гарантийного срока ремонт сигнализаторов производить, руководствуясь разделом «Возможные неисправности и способы их устранения» руководства по эксплуатации ЖСКФ.411711.004 РЭ.					
Изн.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.411711.004 РЭ					Лист
										10

Приложение А
Параметры протокола обмена по RS-485

Адрес Modbus	Адрес в линии (word)	Адрес (byte)	Название переменной	Комментарий к переменной
1	0	0, 1		номер разработки = (dec)902 = (hex)0385
2	1	2		0
		3		номер устройства (slave number)
3	2	4	TYP1	тип первого датчика: (hex)11 – для горючих газов (hex)22 – для токсичного газа
		5	TYP2	тип второго датчика: (hex)11 – для горючих газов (hex)22 – для токсичного газа
4	3	6	PTFGH	старший байт порога обрыва для горючих газов
		7	PTFGL	младший “
5	4	8	FTFGH	старший байт первого порога для горючих газов
		9	FTFGL	младший “
6	5	10	STFGH	старший байт второго порога для горючих газов
		11	STFGL	младший “
7	6	12	OWLDH	старший байт порога перегрузки
		13	OWLDL	младший “
8	7	14	PTCGH	старший байт порога обрыва для токсичного газа
		15	PTCGL	младший “
9	8	16	FTCGH	старший байт первого порога для токсичного газа
		17	FTCGL	младший “
10	9	18	STCGH	старший байт второго порога для токсичного газа
		19	STCGL	младший “
11	10	20	ADC1_H	старший байт измерений по первому каналу
		21	ADC1_L	младший “
12	11	22	ADC2_H	старший байт измерений по второму каналу
		23	ADC2_L	младший “
13	12	24	STS1	состояние светодиодов и реле 1 канала (см. табл.)
		25	STS2	состояние светодиодов и реле 2 канала (см. табл.)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ЖСКФ.411711.004 РЭ	Лист
						11

Таблица состояний светодиодов и реле

№ бита	маска (hex)	Комментарий	Состояние	
7	80	светодиод включения канала	1	включен
			0	выключен
6	40	светодиод превышения первого порога	1	включен (превышен)
			0	выключен
5	20	светодиод превышения второго порога	1	включен (превышен)
			0	выключен
4	10	светодиод обрыва канала	1	включен (есть обрыв)
			0	выключен (нет обрыва)
3	08	светодиод перегрузки	1	включен (есть перегрузка)
			0	выключен (нет перегрузки)
2	04	не используется	0	---
1	02	реле первого порога	0	выключено
			1	включено
0	01	реле второго порога	0	выключено
			1	включено

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Лист регистрации изменений

[illegible]

ЗАКАЗАТЬ: СГС-902

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

ЖСКФ.411711.004 РЭ

Лист

13